



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Кировской области Управление надзорной
 деятельности и профилактической работы ул. Маклина,65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

(код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru отдел надзорной деятельности и

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

профилактической работы Слободского района и города Слободской

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Советская, 130, г. Слободской, 613152, тел. 4-32-97 (код 83362)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
 ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4/1**

вручается: Кировскому областному государственному общеобразовательному бюджетно-
 му учреждению «Средняя школа пгт. Вахруши Слободского района» (КОГ ОБУ СШ пгт.
 Вахруши), директору

Во исполнение решения главного государственного инспектора Слободского района и го-
 рода Слободской по пожарному надзору Гурина С.А. от 26.01.2022 № 4 11.02.2022 с 08-00
 по 15-00 18.11.2021 с 13-00 по 15-00 старшим инспектором ОНДПР Слободского района и
 города Слободской капитаном внутренней службы Валовым Алексеем Ивановичем прове-
 дена плановая выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контроли-
 руемого лица – директор КОГ ОБУ СШ пгт. Вахруши Олин Игорь Витальевич.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
 статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
 (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ст. 89 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123), п. 4.3.12 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.6.3 свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение	01.03.2023	
2	На противопожарных дверях отсутствуют устройства для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР)	01.03.2023	
3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности АУПС и СОУЭ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР	01.03.2023	
4	Дымовые пожарные извещатели АУПС расположены в пространстве за подвесным потолком типа «Армстронг», что исключает возможность обнаружения ими регистрируемого фактора пожара	п. 54 ППР.	01.03.2023	
5	Коридор пищеблока не защищён АУПС.	п. 4.4 свода правил СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.	01.03.2023	

6	Блоки речевого оповещения «Блюз» размещены в помещении электрощитовой, в котором не осуществляется постоянное дежурство персонала. Дублирование сигналов о неисправностях приборов СОУЭ на пульт контроля и управления «С-2000» и блок индикации «С2000-БИ», расположенные в помещении фойе первого этажа здания, где осуществляется дежурство персонала, не предусмотрено.	п. 3.27 НПБ 104-2003 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	01.03.2023	
7	Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают недостаточный уровень звука в защищаемых помещениях (при закрытых дверях).	п. 3.15 Норм пожарной безопасности НПБ 104-2003 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	01.03.2023	
8	Не предусмотрено отключение при пожаре систем вентиляции пищеблока.	п. 6.24 СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	01.03.2023	
9	Комплект необходимой документации, предусмотренный ГОСТ Р 54101-2010 для организации работ по ТО и ППР систем автоматической противопожарной защиты, в ходе обследования объекта не предоставлен.	п. 5.3.5 ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт	01.03.2023	
10	В отдельных помещениях имеются дымовые пожарные извещатели, корпус которых, и защитная сетка дымовой камеры, покрыты краской (побелкой), что ухудшает возможность попадания дыма внутрь дымовой камеры извещателя.	п. 54 ППР.	01.03.2023	
11	В процессе эксплуатации оборудования АУПС и СОУЭ не обеспечивается соблюдение требований, содержащихся в инструкции изготовителя, на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (при отключении основного электропитания приборов АУПС и СОУЭ произошло включение СОУЭ объекта, что не является штатным режимом работы оборудования).	п. 54 ППР.	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор КОГОбУ СШ пгт. Вахруши
Олин Игорь Витальевич


(подпись)

Старший инспектор ОНДПР
Слободского района и города Слободской
капитан внутренней службы
Валов А.И.


(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кировской области**

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе**
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском
районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от «23» сентября 2019г

№71

При проведении внеплановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора) Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа пгт. Вахруши Слободского района» (сокращенное наименование- КОГОБУ СШ пгт. Вахруши) ИНН 4329006268, ОГРН 1024301079747 по адресу: 613111, Кировская область, Слободской район, пгт.Вахруши, ул. Ленина, д.4 от 23 сентября 2019года №1089 по распоряжению Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области №1089 от 11.09.2019г выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

По зданию начальной школы

1. Приобрести для обучающихся 1 ступени (1-4классы) образования школьные парты имеющие регуляторы наклона поверхности рабочей плоскости (кабинеты №№1, 5, 4, 24, 25, 22, 26, 21, 13, 15 (частично), 16), в соответствии с п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г №52-ФЗ (далее Федеральный закон от 30 марта 1999г №52-ФЗ);
2. Провести внутреннюю отделку стен, потолков классов (№№2, 4, 24), рекреаций, санитарных узлов, лестничных пролетов, материалами допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, устранить трещины, в соответствии с п.4.28, п.7.2.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;
3. Провести в помещениях в учебных помещениях (кабинеты №№1, 2, 3, 5, 4, 15, 24, 25, и др.), спортзале, рекреациях ремонт полов, имеющих щели, дефекты и механические повреждения покрытия, в соответствии с п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;
4. Установить в помещениях начальных классов умывальные раковины, в соответствии п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;
5. Выполнить остекление окон в помещениях здания начальных классов из цельного стеклопакета (коридоры, спортзал, лестничные пролеты), в соответствии с п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;

По зданию средней школы

6. Провести внутреннюю отделку стен, потолков классов (учебных кабинетов №№9, 5, 17, 14, 23, 24, 25, 26, 27, №28 29, и др-х), рекреаций 2, 3этажа, санузлов материалами

- допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, устранить трещины, в соответствии с п.4.28, п.7.2.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;
7. Выполнить остекление окон в рекреациях и лестничных пролетах из цельного стеклопакета, в соответствии с п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;
 8. Оборудовать в учебных кабинетах №3, №5, №13, №17, №24, №25, №27, №28 классные доски местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок, в соответствии с п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ;
 9. Приобрести в кабинеты учебную мебель недостающих размеров номеров 3,4,5,6 для обучающихся в зависимости от роста, в соответствии с п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ.

Срок исполнения предписания: 01.12.2021г

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150 Кировская область , г.Слободской, ул.Советская, д.96) 01.12.2020г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: КОГОБУ СП г.г. Вахруши. директора Олина И.В.
(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Слободском районе



Чеглаков С.А.Чеглаков

Предписание получил (отправлено): « 23 » сентября 2019г
И.В.Олин Олин

Выслано заказным письмом с уведомлением о вручении _____



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кировской области**

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в
Слободском районе**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Слободском районе)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от «29» марта 2021г

№50

При проведении плановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки №0150 от 29 марта 2021года органом государственного контроля (надзора) Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа пгт. Вахруши Слободского района» (сокращенное наименование- КОГОБУ СШ пгт. Вахруши), ИНН 4329006268, ОГРН 1024301079747, юридический адрес: 613111, Кировская область, Слободской район, пгт.Вахруши, ул. Ленина, д.4, по распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области №0150 от 19.02.2021г выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Оборудовать учебные доски, для работы с которыми используется мел, дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле (учебные помещения по адресу: ул.Ленина, д.4- кабинет №3, кабинет №4, кабинет 5, кабинет технологии, кабинеты №9, №16, №17, кабинет №23, кабинет №25, кабинет №26, кабинет №28, кабинет №7, кабинет №19), в соответствии с п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (далее Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г);
2. Предусмотреть в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) местное искусственное освещение, в соответствии с п.3.5.15 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;

3. Не допускать в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением, (помещения по адресу: ул.Ленина, д.4-кабинет №5, спортзал, по адресу: ул.Советская, д.7- кабинет №26), заменить осветительные приборы без наличия светорассеивающей конструкции (кабинет №7), в соответствии с п.2.8.5, п.2.8.6 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
4. Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) зданий (по адресу: ул.Ленина, д.4- кабинет №5, спортзал, по адресу: ул.Советская, д.7), с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, в соответствии с п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
5. Заменить (отремонтировать) спортивные маты в спортивных залах(по адресу: ул.Ленина, д.4, ул.Советская, д.7) имеющие покрытие материалом не допускающим влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, и покрытием имеющим дефекты, в соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
6. Обеспечить горячим водоснабжением туалеты для мальчиков и девочек, персонала (по адресу: ул.Ленина, д.4, ул.Советская, д.7), в соответствии с п.3.4.13, п.2.6.1, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
7. Оборудовать туалетные комнаты для мальчиков и девочек (в зданиях по адресу: ул.Ленина, д.4, ул.Советская, д.7), в полном объеме, туалетными кабинетами с дверями, на унитазах иметь сидения, в соответствии с п.2.4.11, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
8. Обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук (в зданиях по адресу: ул.Ленина, д.4, ул.Советская, д.7), в соответствии с п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", п.2.4.11 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
9. Провести ремонт полов обеденного зала буфета- раздаточной начальных классов по адресу: ул.Советская, д.7 с повреждениями и дефектами, материалами позволяющими проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии с п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
10. Привести уровень искусственной освещенности в кабинете начальных классов, по адресу: ул.Советская, д.7- №6 (середина доски), кабинетах 5-11 классов, по адресу: ул.Ленина, д.4- №3(середина доски), №8(середина доски), №4(середина доски), №5(ряд 1 парта, середина доски), спортзал (с правой стороны помещения, с левой стороны помещения), №14 (1 ряд от стены 2 стол с ПЭВМ), столярной мастерской (1ряд верстак №3, 2ряд верстак №2), коэффициент пульсации освещенности в кабинетах начальных классов, по адресу: ул.Советская, д.7 -№№1, 3, 16, 21, 26, 23, кабинетах 5-11 классов, по адресу: ул.Ленина, д.4- № 5, столярной мастерской в соответствии с

гигиеническими нормативами п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21), п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;

11. Привести относительную влажность воздуха в помещениях КОГОБУ СШ пгт.Вахруши в кабинетах начальных классов, по адресу: ул.Советская, д.7-№3, №6, №21, кабинетах 5-11 классов, по адресу: ул.Ленина, д.4- №6, №8, №4, №5, №14, спортзале, №кабинете химии, столярных мастерских, слесарных мастерских, в соответствии с гигиеническими нормами п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
12. Иметь в медицинских книжках сотрудников сведения о прививках - ревакцинации против дифтерии и столбняка у 1 сотрудника (Пономарева Н.Е.), о прививках против кори у 4 сотрудников (Самохина И.В., Солодянкина Т.Ю., Лумпов А.Н., Малышев В.В.) у Кудяшевой И.В. о ревакцинации против кори, у Зырянова А.А. против гепатита В, в соответствии с п.1.5 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
13. Соблюдать продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 3а класса, 4б, 4в класса, для предупреждения переутомления обучающихся в расписании иметь облегченный учебный день в среду или в четверг, в соответствии с табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;

Срок исполнения предписания: 01.10.2022г

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150 Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.96) 01.10.2022г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: КОГОБУ СШ пгт. Вахруши.
(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области
в Слободском районе

Предписание получило (отправлено): « 29 » нояб 2021г

Выслано заказным письмом с уведомлением о вручении _____



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кировской области**

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в
Слободском районе**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Слободском районе)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от «29» марта 2021г

№51

При проведении плановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки №0150 от 29 марта 2021года органом государственного контроля (надзора) Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа пгт. Вахруши Слободского района» (сокращенное наименование- КОГОБУ СШ пгт. Вахруши), ИНН 4329006268, ОГРН 1024301079747, юридический адрес: 613111, Кировская область, Слободской район, пгт.Вахруши, ул. Ленина, д.4, по распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области №0150 от 19.02.2021г выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Провести ремонт стен и потолков помещений школы с устранением дефектов и повреждений, следов протеканий (здание по адресу: ул.Ленина, д.4-кабинет №4, кабинет №5, кабинет №6, кабинет №9, кабинет №19, кабинет №23, кабинет №25, кабинет №26, кабинет №28, медицинский кабинет, рекреации (коридоры) 1 этаж, 2этаж, 3 этаж, туалеты, спортзал, гардеробы, здание мастерских трудового обучения мальчиков; здание по адресу: ул.Советская, д.7- коридор 1 и 2 этаж, кабинет №24, туалеты, спортзал, гардеробы), иметь отделку допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п.2.5.3СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (далее Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г);
2. Провести ремонт полов с дефектами и повреждениями в помещениях школы (здание по адресу: ул.Ленина, д.4-кабинеты №3, №4, №5, №9, №17, кабинет

- №23, кабинет №28, рекреации (коридоры) 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж, туалеты, спортзал, гардеробы; здание по адресу: ул.Советская, д.7- кабинет №13, рекреации (коридоры) 1 и 2 этаж, спортзал, обеденный зал, гардеробы), материалами допускающими влажную обработку и дезинфекцию, в соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
3. Иметь остекление окон из цельного стекла, заменить ветхие окна с наличием трещин (здание по адресу: ул.Ленина, д.4 - рекреации 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж, туалеты, гардеробы, здание по адресу: ул.Советская, д.7- кабинет №6, кабинет №5, спортзал, туалеты, рекреации (коридоры) 1 и 2 этажа), в соответствии с п.2.8.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
 4. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинеты начальных классов, кабинет химии, кабинет физики, кабинет биологии- горячим водоснабжением, в соответствии с п.3.4.13 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
 5. Определять количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий), в соответствии с п.3.4.14 СП 2.4.3648-20, гл.6, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21), п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
 6. Соблюдать нормативов площадей обеденного зала на одно посадочное место (0,7кв.м посадочное место), в соответствии с гл.6, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
 7. Заменить в кабинетах здания по адресу: ул.Ленина, д.4 учебную мебель с дефектами покрытий (каб №9, № 23), иметь маркировку мебели (кабинеты, №5, №6, №16, №17, №26), в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, гл.6, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
 8. Заменить мебель в обеденном зале начальных классов в здании по адресу: ул.Советская, д.7 с дефектами и повреждениями покрытий, в соответствии с п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;
 9. Обеспечить обучающихся в кабинетах 5-11 классов и кабинетах начальных классов №26, №23, №1, мебелью в соответствии с их ростом, приобрести в кабинеты начальных классов №26, №23, №1 мебель номер 1, 2, кабинеты №2, №3 - номер 2, 3, кабинет №6 - номер 2, 3, 4, в соответствии с табл.6.2 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г.

Срок исполнения предписания: 01.10.2023г

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150 Кировская область , г.Слободской, ул.Советская, д.96) 01.10.2023г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: КОГ ОБУ СШ пгт. Вахруши,
директора Олина И.В.
(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области
в Слободском районе



Чеглаков

С.А.Чеглаков

Предписание получило (отправлено): « 29 » 03 2021г

директор Олин И.В.

Выслано заказным письмом с уведомлением о вручении _____